

تاريخ الطباعة: 2017-01-25
وقت الطباعة: AM 6:41
رقم الطلب: PAC17000316



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Cladding Materials, Composite Panels

تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-01-25

تاريخ الاعتماد : 2017-01-25

ع/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-01-25 التاريخ :

PERMIT # PAC17000316 رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	ALUCOPANEL MIDDLE EAST / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
4 mm thick Aluminium composite material ventilated facade system. Non-loadbearing external wall cladding system Maximum Panel thickness: 4 mm Maximum Panel width: 1404 mm Maximum Panel height: 1050 mm	Alucopanel USA FR-A2

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- TBW 140 - THOMAS BELL-WRIGHT IC	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	-----------------------------------	--

RECOMMENDATIONS

التوصيات

NOTES / STANDARDS

The approval does not relates to the durability of fire performance / resistance of the products.

For full details refer to THOMAS BELL WRIGHT certificate (TBW140c)

Tested to standard BS 8414-1:2015 / BR 135 Third Edition

1ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني



إيصال الدفع - Payment Receipt

Payment Method :	online	طريقة الدفع :
Merchant Transaction Ref :	1508084/2	رقم مرجع الشراء :
Receipt Number :	702618007550	رقم الايصال :
Transaction Number :	1100299066	رقم الحركة :
Service Name :	اعتماد منتج	اسم الخدمة :
Paid Amount (Q.R) :	10.0	مبلغ الدفع (ر.ق.) :
Date and Time :	2017-01-26 10:15:29	التاريخ و الوقت :
Reference Number :	PAC17000316	رقم المرجع :

[Send receipt by email](#)[Print receipt](#)[Save receipt](#)www.moi.gov.qa



مقدم الطلب

اولاتيل اشو	الاسم	25535606947	الرقم الشخصي
nkalaji@dyarco.com	البريد الالكتروني	66556636	رقم الجوال
		شركة دانوب لمواد البناء	اسم المنشأة
		13-5908-00	رقم قيد المنشأة

المعدات المختارة

Cladding Materials, Composite Panels	اسم المعدة
ALUCOPANEL® USA FR A2 - 4 MM	رقم المعدة
Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة
اماراتي	بلد الصنع
جديدة	الحالة
kpraful@aldanube.com	البريد الالكتروني
	الموقع الالكتروني
ALUCOPANEL	الشركة المصنعة
(Alucopanel FR (BS 8414 - 4 MM THICKNESS	الوصف
fire rated aluminum composite panels	استخدام المعدة

رقم التقرير	رقم الشهادة	الهيئة المختبرية
	TBW 140	THOMAS BELL-WRIGHT IC