

تاريخ الطباعة: 2017-01-26  
وقت الطباعة: AM 8:05  
رقم الطلب: PAC17000324



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Cladding Materials, Composite Panels

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

### ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-01-26

تاريخ الاعتماد : 2017-01-26

ع/ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-01-26 التاريخ :

PERMIT # PAC17000324 رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع:

الوصف	الموديل
6 mm thick Aluminium Composite Material Non Loadbearing Exterior Wall Cladding System. Maximum panel thickness: 6 mm maximum panel width: 1165 mm Maximum panel height: 1126 mm	Alucopanel USA FR (6 mm thick)

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- TBW 118 - THOMAS BELL-WRIGHT IC	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	-----------------------------------	--

RECOMMENDATIONS	التوصيات
NOTES / STANDARDS The approval does not relates to the durability of fire performance / any resistance to fire rating of the products. For full details refer to THOMAS BELL WRIGHT certificate (TBW18c-1) Tested to standard NFPA 285-2012 Edition, TBW Scheme SD03	

1ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



## إيصال الدفع - Payment Receipt

Payment Method :	online	طريقة الدفع :
Merchant Transaction Ref :	1508132/2	رقم مرجع الشراء :
Receipt Number :	702618007827	رقم الايصال :
Transaction Number :	1100299087	رقم الحركة :
Service Name :	اعتماد منتج	اسم الخدمة :
Paid Amount (Q.R) :	10.0	مبلغ الدفع (ر.ق.) :
Date and Time :	2017-01-26 10:22:14	التاريخ و الوقت :
Reference Number :	PAC17000324	رقم المرجع :

[Send receipt by email](#)[Print receipt](#)[Save receipt](#)[www.moi.gov.qa](http://www.moi.gov.qa)



### مقدم الطلب

اولاتيل اشو	الاسم	25535606947	الرقم الشخصي
nkalaji@dyarco.com	البريد الالكتروني	66556636	رقم الجوال
		شركة دانوب لمواد البناء	اسم المنشأة
		13-5908-00	رقم قيد المنشأة

### المعدات المختارة

Cladding Materials, Composite Panels	اسم المعدة
ALUCOPANEL® USA FR-NFPA 285-6 MM	رقم المعدة
Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة
اماراتي	بلد الصنع
جديدة	الحالة
kpraful@aldanube.com	البريد الالكتروني
	الموقع الالكتروني
ALUCOPANEL	الشركة المصنعة
Alucopanel FR ( NFPA 285 - 6 MM THICKNESS )	الوصف
fire rated aluminum composite panels	استخدام المعدة

رقم التقرير	رقم الشهادة	الهيئة المختبرية
	TBW 118	THOMAS BELL-WRIGHT IC