

تاريخ الطباعة: 2017-01-26  
وقت الطباعة: AM 8:00  
رقم الطلب: PAC17000319



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Cladding Materials, Composite Panels

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

### ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2019-01-26

تاريخ الاعتماد : 2017-01-26

ع/ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2017-01-26 : التاريخ  
PERMIT # PAC17000319 : رقم الطلب



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Cladding Materials, Composite Panels	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box	شركة دانوب لمواد البناء	مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC / U.A.E.	الشركة المصنعة / بلد الصنع :

الوصف	الموديل
Aluminium Composite Material 4 mm thick aluminium composite material with 3 mm core Flame Spread Index (FSI): 15 Smoke Development Index (SDI): 15 Classification: Class A or Class 1 / Class A2-s1,dO 6 mm thick aluminium composite material with 5 mm core Flame Spread Index (FSI): 15 Smoke Development Index (SDI): 30 Classification: Class A or Class 1 / Class A2-s1,dO	Alucopanel USA FR A2

3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	- TBW135c - THOMAS BELL-WRIGHT IC	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :
------------------------------------	-----------------------------------	--

RECOMMENDATIONS	التوصيات
NOTES / STANDARDS	
The approval does not relates to the durability of fire performance / any resistance to fire rating of the products. The certification pertains to the tested material only and does not include the system or wall structure it will be installed into. For full details refer to THOMAS BELL WRIGHT certificate (TBW135c) Tested to standards ASTM E84-16, ASTM D1929-16 & EN 13501-1	

1ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني



## إيصال الدفع - Payment Receipt

---

Payment Method :	online	طريقة الدفع :
Merchant Transaction Ref :	1508108/2	رقم مرجع الشراء :
Receipt Number :	702618007699	رقم الايصال :
Transaction Number :	1100299075	رقم الحركة :
Service Name :	اعتماد منتج	اسم الخدمة :
Paid Amount (Q.R) :	10.0	مبلغ الدفع (رق.) :
Date and Time :	2017-01-26 10:15:29	التاريخ و الوقت :
Reference Number :	PAC17000319	رقم المرجع :



### مقدم الطلب

اولاتيل اشو	الاسم	25535606947	الرقم الشخصي
nkalaji@dyarco.com	البريد الالكتروني	66556636	رقم الجوال
		شركة دانوب لمواد البناء	اسم المنشأة
		13-5908-00	رقم قيد المنشأة

### المعدات المختارة

Cladding Materials, Composite Panels	اسم المعدة
ALUCOPANEL® USA FR A2 - s1 - d0	رقم المعدة
Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة
اماراتي	بلد الصنع
جديدة	الحالة
kpraful@aldanube.com	البريد الالكتروني
	الموقع الالكتروني
ALUCOPANEL	الشركة المصنعة
Alucopanel FR A2, s1 - d0	الوصف
fire rated aluminum composite panels	استخدام المعدة

رقم التقرير	رقم الشهادة	الهيئة المختبرية
	TBW135c	THOMAS BELL-WRIGHT IC