

تاريخ الطباعة: 2016-11-06  
وقت الطباعة: AM 7:11  
رقم الطلب: PAC16013766



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

## شهادة عدم ممانعة

نوع الشهادة : اعتماد منتج

### بيانات المنشأة

الاسم التجاري: شركة دانوب لمواد البناء

رقم السجل التجاري: 51213 رقم الرخصة التجارية: 80363

رقم قيد المنشأة: 13-5908-00 رقم الهاتف:

البريد الإلكتروني:

التصنيف : Fire Rated and Retardant materials

إسم المنتج : Cladding Materials, Composite Panels

### تفاصيل الشهادة

تم مراجعة الطلب المقدم واتضح بأنه لا مانع من اعتماد المنتج /المنتجات الموضحة في التقرير الفني المرفق بناء على اعتماده من قبل الهيئه المختبرية الموضحة في التقرير الفني المرفق .

### ملاحظات :

- يجب على الشركة الالتزام والعمل بما جاء في اشتراطات قسم أنظمة السلامة التي تم الاطلاع والموافقة عليها من خلال الموقع .
- يجب ان يقوم بتركيب هذا المنتج من قبل مهندسين وفنيين معتمدين من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- يجب ان يحمل المنتج العلامة التجارية للهيئه المختبرية المعتمدة والموضحة في التقرير الفني المرفق .

تاريخ الإنتهاء : 2018-11-06

تاريخ الاعتماد : 2016-11-06

ع/ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2016-11-06 التاريخ :

PERMIT # PAC16013766 رقم الطلب :



وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني  
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

|                           |                                      |                              |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| PRODUCT :                 | Cladding Materials, Composite Panels | المنتج :                     |
| PRODUCT APPLICATION :     | Fire Rated and Retardant materials   | تصنيف المعدة :               |
| APPLICANT / P.O .Box      | شركة دانوب لمواد البناء              | مقدم الطلب :                 |
| MANUFACTURER / LOCATION : | ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC / U.A.E.  | الشركة المصنعة / بلد الصنع : |

| الوصف  | الموديل           |
|--|-------------------|
| Alucopanel USA FR Aluminium Composite Material, Thickness: 4mm, 6mm, Classification: Class A or Class 1 (ASTM E84-16), Class B-s1, d0 (EN 13501-1) | ALUCOPANEL USA FR |

|                                    |                                   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL : | - TBW136c - THOMAS BELL-WRIGHT IC | شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) : |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|

|   |          |
|---|----------|
| RECOMMENDATIONS   | التوصيات |
| STANDARD: ASTM E84-16, ASTM D1929-16, EN 13501-1:2007+A1:2010 |          |

1ع  
مدير إدارة الوقاية  
الإدارة العامة للدفاع المدني