



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م/ظ/وق/١٥٠-

التاريخ: ٢٠١٨/١٢/٠٩

الموافق:

المحترمين

السادة/ شركة سوق دانوب هوم المركزي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اعتماد ألواح ألومنيوم مضغوط (alucopanel fr) صنع الشركة الإماراتية

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC لمشروع مجمع التنس الدولي

التابع لمشروع الشيخ جابر عبدالله الجابر


بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٨/١٠/١٦، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر البريطاني Thomas bell-write رقم (TBW136A)، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم ٢٠١٨ / ٢٣ / ٤ بتاريخ ٢٠١٨ / ١٢ / ٤ نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد مواد ألواح ألومنيوم صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي:


NO.	MODEL	DESCRIPTION	RATING	REMARKS
1	ALUCOPANEL FR	EXTERIOR WALL CLADDING, PANEL	CLASS B ASTM E84-16	INSTALLATION ACCORDING MANUFACTURE

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، علما بأن هذه الموافقة خاصة بهذا المشروع فقط.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


نائب المدير العام لشؤون الوقاية

م. / 
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء



نسخة إلى

/ مكتب نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية

م. / 
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء