



رقم الترخيص : 192256-4-2017

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

 وكيل مصنع

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

الاسم التجاري للمنشأة	شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.م	رقم الرخصة	رقم السجل	2017-4-192256
اسم صاحب الترخيص	رضوان اسكندر الي ساجان	الجنسية	الإمارات العربية المتحدة	عجمان
نوع النشاط	تجارة معدات واجهزة السلامة واطفاء الحرائق - بالجملة	منطقة النشاط		
رقم الهاتف	0552208342	رقم الفاكس	ص.ب	18022
عنوان الشركة	السرايا للعقارات - الصناعية الجديدة 1 ، عجمان الصناعية 1 ، عجمان عجمان			
الموقع و البريد الإلكتروني				
تاريخ تأسيس المنشأة	12/10/2017	تاريخ الإصدار	05/11/2024	22/10/2025
عدد المعدات والأجهزة المراد ترخيصها	17			

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم .(10407260405986621577)





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300224	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 6.0 ALUCOPANEL -A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	رقم الموديل : 1

Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6.0?0.2Max. Size of Panel: 1460 width ? 2965 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300224)and drawing ref.no. 16 106 -01 to 09 Rev.00

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، ولا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300204	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL-A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميغ	
رقم الموديل :								2
Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max. Panel Thickness: 4.0 mm Max. Size of Panel: 1460 width 2960 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300204) drawing ref.no.DT- 101 t0 102 & EL- 101 to 104								
FIRE S. SLOVAK	TBW0300135 & TBW0300738	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميغ	
رقم الموديل :								3
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 (& TBW0300738) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 103 Rev.00 (ONE page								



1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 .
 ملاحظة: باقى الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالاتفيه أو تعليق في البيانات المتعلقة في الترخيص الصالحة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني في تأمين دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دوافع العالم في تحقيق الأمن والسلامة

نسخة رقم I - 05/11/2024 03:03 AM

رقيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دوافع العالم في تحقيق الأمن والسلامة



رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
FIRES . SLOVAK	TBW0300737 & TBW0300647	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle east LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A1	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300737 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL A 1-D- 102 Rev.00 (ONE page								4 رقم الموديل :
FIRES . SLOVAK	TBW0300136 & TBW0300740	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL FR	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL FR 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136 & TBW0300740) and drawing ref.no.ALUCOPANEL FR-D- 103 Rev.00 (ONE page								5 رقم الموديل :

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني



ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300136, TBW0300169	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL FR	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	
رقم الموديل :								6
Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 208 lwidth ? 1200 mm height Classification: -PASS (as per ASTM E84-13 / 15b / 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010.BS EN 13501- 12007+A 1:2009) for Panel & Core-Pass (as per NFPA 285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No. TBW0300136.TBW0300169)and drawing ref.no. 16100 -01 to 16100-06								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني
 ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300930	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	<p>رقم الموديل : 7</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1880 width ? 3150 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2023) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and Soffits.Assembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300930)and drawing (ref.no:ALUCOPANEL-SRW-MVL-A2-SD(01.02.02A.03.04.05.06.07)REV.00 (7 pages)</p>

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135 , TBW0300620	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	<p>رقم الموديل : 8</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max. Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1980 width ? 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300620)and drawing ref.no.Alucopanel-KIMMCO-D001 & Alucopanel-KIMMCO SD02 to SD06 Rev.00(6 pages)</p>

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300136, TBW0300118	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle east LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 6.0 ALUCOPANEL -FR	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	9

رقم الموديل :

Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel FR 6.0 (0.5+5.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Close-Joint Max.Panel Thickness:6mm Max. Size of Panel: 1170 width ? 1126 mm height Classification: -Class A (as per ASTM E84- 16. Panel FSI : 15. SDI:30-Core FSI : 10. SDI:50) -Pass (as per ASTM D 1929- 16) for Panel & Core-Class B-s 1.d0(as per UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010.BS EN 13501- 12007+A1:2009)for Panel & Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300136.TBW0300118)and drawing ref.no.APLUSA/FRA-E84/2020/ 101002

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300560	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	10 رقم الموديل :

Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max. Panel Thickness: 4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width ? 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As (per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300560)and drawing ref.no.Alucopanel-Afico-SD 01 to 06 (6 pages

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، ولا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300148	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	
رقم الموديل :								11
Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max.Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2076 width 1200 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2012) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135,TBW0300148)and drawing ref.no. 1610051 -01 to 06 rev.00								
FIRE S. SLOVAK	TBW0300736 & TBW0300647	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle east LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A1	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	
رقم الموديل :								12
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A1 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification - BROOF (t4) (as per EN 13501-5 :2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300736 & TBW0300647) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- A 1-D- 103 Rev.00 (ONE page								



1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 .
ملاحظة: باقى الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالاتفيه أو تعليق في البيانات المتعلقة في الترخيص الصالحة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني في تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة

نسخة رقم I - 05/11/2024 03:03 AM

تم إصدار الشهادة إلكترونياً ولا تحتاج إلى توقيع



رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300647, TBW0300672	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A1	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	13

رقم الموديل : 13

Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A1 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Join? Max.Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 3 149 width 1880 mm height Classification: -PASS (as per ASTM D 1929-16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A 1(as per BS EN 13501-1:2018 for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per Test method NFPA285-2019 Edition)

Usage: Exterior Cladding System Allowed for any Building and SoffitsAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300647, (TBW0300672)and drawing ref.no.ALUCOPANEL-A 1-SD(0 1.02.02A.03.04.04A.05.06.07.08)Rev.00 (10 pages

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، ولا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
THOMAS BELL WRIGHT, UAE	TBW0300135, TBW0300649	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجمیع	<p>رقم الموديل : 14</p> <p>Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Closed-Joint Max. Panel Thickness: 4.0 0.2 mmMax. Size of Panel: 2037 width ? 2824 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per NFPA285-2019) Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135. TBW0300649)and drawing ref.no.Alucopanel-KNAUF-D001 rev.00Alucopanel-KNAUF(SD02 to SD06) rev.00 (6 pages)</p>

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
FIRE S. SLOVAK	TBW0300135 & TBW0300739	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL 2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	15
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5:2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300739) and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 102 Rev.00 (ONE page								رقم الموديل :

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
BRE GLOBAL LTD, UNITED KINGDOM	TBW0300135 . TBW0300140	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle East LLC	إمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL -A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	16 رقم الموديل :

Exterior Alum. Composite Panels: Alucopanel A2 4.0 (0.5+3.0+0.5)mm thick Aluminium Composite Material Ventilated Facade SystemMax.Panel Thickness:4.0 ?0.2 mmMax. Size of Panel: 1404 width 1050 mm height Classification: -PASS(ASTM E84- 16)-PASS (as per ASTM D 1929- 16) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Class A2-s 1.d0(as per BS EN 13501- 1:2018/BS EN 13501- 1:2007+A 1:2009/UNE EN 13501- 1:2007+A 1:2010) for 4mm thick Panel & 3 mm thick Core-Pass (as per BS84 14- 1:2002)-BR135 Third Edition Annex A Usage: Exterior Cladding System Allowed for any BuildingAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135.TBW0300140)and drawing ref.no. 1610050-01

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.

2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.





رقم الترخيص : 192256-4-2017 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الوكوبانال ميدل ايست/ش.ذ.ذ.م

 وكيل مصنع

سنة الترخيص : 2024

عدد التراخيص : 1

22/10/2025

تاريخ انتهاء ترخيص المصنع :

M131

رقم ترخيص المصنع :

الوكوبانال ميدل ايست ش.ذ.م.م

اسم المصنع :

اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم قيد الوكالة	اسم المصنع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المعدة/المواد/النظام	م
FIRE S. SLOVAK	TBW0300135 & TBW0300648	16/02/2024	8253	ALUCOPANEL Middle east LLC	الإمارات العربية المتحدة	mm thick 4.0 ALUCOPANEL A2	الواجهات الخارجية : نظام التكسية - التجميع	17
Exterior Alum. Composite Panels: ALUCOPANEL A2 4 mm thick Aluminium Composite Panel Roof Covering Assembly Classification: - BROOF (t4) (as per EN 13501-5:2016) Usage: Roof Covering Assembly-Steel StructureAssembly Installation: As per COC certificate No.(TBW0300135 & TBW0300648)and drawing ref.no.ALUCOPANEL- D 101 Rev.00 (ONE page								رقم الموديل :

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة عجمان فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

