



اعتماد لمشروع

الجهة		شركة زاد بلاس للتكسية الخارجية للمباني بالألمنيوم	
الموضوع		اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل للموديل Alucopanel A2 صنع الشركة الاماراتية Alucopanel Middle East L.L.C لمشروع انشاء برج استثماري بمنطقة الشرق قطعة (8) قسيمة (101) ، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 90 م . لجنة المعدات (2024/15) بتاريخ (2024/7/2)	
تاريخ الاعتماد	2024/7/3	تاريخ انتهاء الاعتماد	2026/7/2

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	Alucopanel A2	4mm thick Aluminum Composite Material Exterior Wall Cladding system with "KIMMCO-ISOVER COMFORT Façade Slab FS" Insulation.	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no.(TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

المساحة الكلية للتكسيات هي (1306 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- اخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
م. (د. نور محمد) (م. حسين) (م. ج. ج. ج.)
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



عقيد
مهندس / سالم خالد الخرش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة كي فور للتجارة العامة والمقاولات
الموضوع	اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية للموديل Alucopanel A2 صنع الشركة Alucopanel Middle East L.L.C لمشروع مبنى معارض ومكاتب بمنطقة الشويخ الصناعية (3) قطعة (أ) قسيمة (138)، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 14.70 م . لجنة المعدات (2024/6) بتاريخ (2024/2/13).
تاريخ الاعتماد	2024/2/15
تاريخ انتهاء الاعتماد	2026/2/14

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	Alucopanel A2	Aluminum Exterior Wall Cladding Panels 4 mm thick	A2- s1, d0	Installation according to manufacture.	TBW0300135 BS EN 13501-1:2018

- المساحة الكلية للتكسيات هي (1265 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- أخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
م.م. الدكتور عبد الحسيب الربيعي
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مفتي

مهندس / سالم خالد الخورش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة كي فور للتجارة العامة والمقاولات
الموضوع	اعتماد ألواح الألمنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل للموديل Alucopanel A2 صنع الشركة الاماراتية Alucopanel Middle East L.L.C لمشروع مجمع دسمان بمنطقة الشرق قطعة (4) قسيمة (54) ، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 46 م . لجنة المعدات (2024/6) بتاريخ (2024/2/13)
تاريخ الاعتماد	2024/2/15
تاريخ انتهاء الاعتماد	2026/2/14

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	Alucopanel A2	4mm thick Aluminum Composite Material Exterior Wall Cladding system WITH "KIMMCO-ISOVER COMFORT Façade Slab FS" Insulation	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no.(TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

المساحة الكلية للتكسيات هي (1900 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- أخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
م. (د. نور محمد) (م. حسين) (م. ج. ج. ج.)
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مهندس / سالم خالد الخترش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

شركة كي فور للتجارة العامة والمقاولات		الجهة
اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل للموديل Alucopanel A2 صنع الشركة الاماراتية Alucopanel Middle East L.L.C لمشروع مجمع دسمان بمنطقة الشرق قطعة (4) قسيمة (55) ، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 46 م . لجنة المعدات (2024/6) بتاريخ (2024/2/13)		الموضوع
2026/2/14	تاريخ انتهاء الاعتماد	تاريخ الاعتماد

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	Alucopanel A2	4mm thick Aluminum Composite Material Exterior Wall Cladding system WITH "KIMMCO-ISOVER COMFORT Façade Slab FS" Insulation	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no.(TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

المساحة الكلية للتكسيات هي (1900 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- إخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
م. (أحمد محمد) الحسيني
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مهندس / سالم خالد الخورش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة دالي بروفيشنال لتشييد و تشطيب المباني
الموضوع	اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل للموديل Alucopanel A2 صنع الشركة الإماراتية Alucopanel Middle East LLC لمشروع مركز كيور الطبي بمنطقة الشعب قطعة (8) قسيمة رقم (1) ، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 92.5 م . لجنة المعدات (2023/22) بتاريخ (2023/11/9)
تاريخ الاعتماد	2023/11/13
تاريخ انتهاء الاعتماد	2025/11/12

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	Alucopanel A2	4 mm thick Aluminum Composite Material Exterior Wall Cladding system	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no. (TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

- المساحة الكلية للتكسيات هي (1300 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- أخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
د. فوزي عبد الرحمن
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
ونجار معدات الإطفاء



معيد

مهندس / سالم خالد العنوش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة مجموعة سييد تو للتجارة العامة والمقاولات
الموضوع	اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل للموديل ALUCOPANEL-A2 صنع الشركة الإماراتية Alucopanel Middle East L.L.C لمشروع مجمع لولو التجاري بمنطقة السالمية قطعة (2) قسيمة (7113) ، حيث أن ارتفاع المبنى لا يزيد عن 58 م . لجنة المعدات (2024/6) بتاريخ (2024/2/13).
تاريخ الاعتماد	2024/2/14
تاريخ انتهاء الاعتماد	2026/2/13

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	ALUCOPANEL-A2	4mm thick Aluminum Composite Material Exterior Wall Cladding system with "KIMMCO-ISOVER COMFORT Façade Slab FS."	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no.(TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

-المساحة الكلية للتكسيات هي (1250 m²) وفقاً لاعتماد المخطط والمكتب الهندسي.

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- أخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العميد
د. نوره عبد الرحمن الحسيني
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



عقيد
مهندس / سالم خالد الخرش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	اعتماد الواح المنيوم ضمن نظام متكامل للتكسيه الخارجية صنع الشركة الاماراتية alucopanel middle east لجنة المعدات (٢٠٢٢/٠٦) بتاريخ (٢٠٢٢/٠٣/١٧) لمشروع إنشاء وصيانة MERCEDES BRIDGE FACILITY بمنطقة شويخ
تاريخ الاعتماد	٢٠٢٢/٠٣/٢٠
تاريخ انتهاء الاعتماد	٢٠٢٤/٠٣/١٩

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	System rating	Remarks	Cert. Ref & standard
1	ALUCOPANEL A2	6mm thick aluminum composite material involved in the Exterior Wall Cladding system	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system according to the test report No. (RF095(REV.01))	TBW0300224 NFPA 285-2012

شريطة التقيد بمواصفات قوة الإطفاء العام بالإضافة إلى التقيد بالمواد المستخدمة وطريقة التركيب كنظام متكامل، وشريطة ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب، وتقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة وفقا لما ورد في تقرير الفحص رقم (RF095(REV.01))، وشريطة الالتزام بوجوب اخذ موافقة قوة الإطفاء العام إذا تم استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (Class A).

شروط عامة:

- ١) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- ٢) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- ٣) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العقيد
م. (أحمد محمد) الحسيني
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الاطفاء



مقدم
مهندس / سالم خالد الفخار
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	الموافقة على تركيب الواح المنيوم ضمن نظام متكامل للتكسية الخارجية صنع الشركة الإماراتية Alucopanel Middle East لجنة المعدات رقم (2021/10) بتاريخ (2021/08/15) لمشروع ضاحية حصه مبارك، برج جراند بارك قطعة 52، قسيمة 9
تاريخ الاعتماد	2021/08/19
تاريخ انتهاء الاعتماد	2023/08/18

بيانات الاعتماد:

No.	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref
1	ALUCOPANEL A2	External Wall Cladding Panel 4mm thickness	CLASS A2-s1-d0 BS EN 13501	Installation according to NFPA 285-2019 as a system according to the test report No. (UA099)	TBW0300649

شريطة التقيد بمواصفات قوة الإطفاء العام بالإضافة إلى التقيد بالمواد المستخدمة وطريقة التركيب كنظام متكامل ، وشريطة ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب، وتقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة وفقا لما ورد في تقرير الفحص رقم (UA099).

شروط عامة:

- (1) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- (2) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- (3) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العقيد
م. (د. نوري محمد) المحامي
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مقدم

مهندس / سالم خالد الخترش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	الموافقة على اعتماد الواح المنيوم ضمن نظام متكامل للتكسية الخارجية صنع الشركة الاماراتية Alucopanel Middle East LLC لجنة المعدات (2021/17) بتاريخ (2021/12/8) لمشروع انشاء وصيانة مستشفى العبدان
تاريخ الاعتماد	2021/12/20
تاريخ انتهاء الاعتماد	2023/12/19

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	System rating	Remarks	Cert. Ref
1	ALUCOPANEL-A2	4mm thick aluminum composite material involved in the Exterior Wall Cladding system Using Kimmco Isover (SIMMCO)	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system according to the test report No. (TH156)	TBW0300620 NFPA 285-2019

شريطة التقيد بمواصفات قوة الإطفاء العام بالإضافة إلى التقيد بالمواد المستخدمة وطريقة التركيب كنظام متكامل، وشريطة ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب، وتقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة وفقا لما ورد في تقرير الفحص رقم (TH156)، وشريطة الالتزام بوجوب اخذ موافقة قوة الإطفاء العام إذا تم استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (Class A).

شروط عامة:

- 1) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- 2) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- 3) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العقيد
م. (أحمد) محمد (أحمد) محمد
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مقدم

مهندس / سالم خالد الغفرش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	الموافقة على تركيب الواح المنيوم ضمن نظام متكامل للتكسية الخارجية Alucopanel Middle East لجنة المعدات رقم (2021/10) بتاريخ (2021/08/15) لمشروع ضاحية حصه مبارك، برج جراند بارك قطعة 161، قسيمة 8
تاريخ الاعتماد	2021/08/19
تاريخ انتهاء الاعتماد	2023/08/18

بيانات الاعتماد:

No.	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref
1	ALUCOPANEL A2	External Wall Cladding Panel 4mm thickness	CLASS A2-s1-d0 BS EN 13501	Installation according to NFPA 285-2019 as a system according to the test report No. (UA099)	TBW0300649

شريطة التقيد بمواصفات قوة الإطفاء العام بالإضافة إلى التقيد بالمواد المستخدمة وطريقة التركيب كنظام متكامل ، وشريطة ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب، وتقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة وفقا لما ورد في تقرير الفحص رقم (UA099).

شروط عامة:

- (١) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- (٢) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- (٣) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

الحقيد
م. (أحمد محمد الحسين) الحبيبي
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار معدات الإطفاء



مقدم

مهندس / سالم خالد الخترش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية



اعتماد لمشروع

الجهة	شركة سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	اعتماد ألواح ألومنيوم تكسية خارجية كنظام متكامل ALUCOPANEL A2 صنع الشركة الإماراتية (الموافقة لا تشمل الدور الأرضي حسب المخطط المرفق). لجنة المعدات (2022/16) بتاريخ (2022/09/1)
تاريخ الاعتماد	2022/9/5
تاريخ انتهاء الاعتماد	2024/9/4

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	Rating	Remark	Cert. Ref& Standard
1	ALUCOPANEL A2	4mm thick aluminum composite panel exterior wall cladding system with "KIMMCO ISOVER COMFORT façade FS" insulation	PASS	Installation according to the materials listed in the test report as a system According to the test report no (TH156).	TBW0300620 NFPA 285

شروط الاعتماد:

- التركيب حسب بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه.
- إبلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب.
- أخذ موافقة قوة الإطفاء العام عند استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (CLASS A).
- أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.
- تقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة بعد انتهاء التركيب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العقيد
م. (الوزير) (الشيخ) (الحسين) (الحويج)
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجهيزات الإطفاء



رائد اطفاء
المهندس/حمد بدر الحساوي
قسم الخدمات الهندسية
العماد

Ramadhan