



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م ط / وق / ١٥٠ -

التاريخ: ٢٠١٨ / ١٢ / ٠٩

الموافق:

المحترمين

السادة/ شركة سوق دانوب هوم المركزي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اعتماد ألواح ألومنيوم مضغوط (alucopanel fr) صنع الشركة الإماراتية

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC لمشروع مجمع التنس الدولي

التابع لمشروع الشيخ جابر عبدالله الجابر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٠١٨/١٠/١٦، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر البريطاني Thomas bell-write رقم (TBW136A)، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم ٢٣ / ٢٠١٨ بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٨ نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد مواد ألواح ألومنيوم صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي:


NO.	MODEL	DESCRIPTION	RATING	REMARKS
1	ALUCOPANEL FR	EXTERIOR WALL CLADDING, PANEL	CLASS B ASTM E84-16	INSTALLATION ACCORDING MANUFACTURE

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، علما بأن هذه الموافقة خاصة بهذا المشروع فقط.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

م. عبد الله محمد الجابر
مراقب اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء



نسخة إلى

/ مكتب نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية

م. عبد الله محمد الجابر
رئيس قسم معدات الإطفاء وتجارة معدات الإطفاء



الإدارة العامة للإطفاء
Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م ط / و ق / ١٥٠ - ٧٨١٢٦٩
التاريخ: ٢٠١٩ / ٠٦ / ٢٤
الموافق:

المحترمين

السادة/ شركة سوق دانوب هوم المركزي

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اعتماد ألواح ألومنيوم مضغوط (alucopanel fr) صنع الشركة الإماراتية

ALUCOPANEL MIDDLE EAST LLC لمشروع مبنى إدارة الخدمات

المرضية بمنطقة الصباح الطبية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١٩، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات الصادرة من المختبر البريطاني Thomas bell-write رقم (TBW136c)، وبعد اجتماع لجنة المعدات رقم ١٢ / ١٩ / ٢٠١٩ بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من اعتماد مواد ألواح ألومنيوم صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجدول التالي:

NO.	MODEL	DESCRIPTION	RATING	REMARKS
1	ALUCOPANEL FR	EXTERIOR WALL CLADDING, PANEL	CLASS B ASTM E84-16	INSTALLATION ACCORDING MANUFACTURE

شريطة التقيد بجميع لوائح ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، علما بأن هذه الموافقة خاصة بهذا المشروع فقط.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشؤون الوقاية

عقيد

م. النور عبد الرحمن
مواظبة اعتماد مقاولي وتصميم معدات الإطفاء



نسخة لـ

/ مكتب نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية

لجنة اعتماد معدات الإطفاء ومقاولي معدات الإطفاء

م. عبد الله عبد الله

م. عبد الله عبد الله

م. عبد الله عبد الله



م ط / وق / 150 -

15 جمادى الثاني 1442 هـ

2021 / 01 / 28

السادة / شركة دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: استخدام مادة ألواح ألومنيوم صنع
الشركة الإماراتية Alucopanel Middle East L.L.C
لمشروع السوق المركزي رقم 3 بمنطقة صباح السالم قطعة 4

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وردا على طلبكم المؤرخ في (2020/12/10) وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من مختبر (Thomas Bell-Wright) رقم الشهادة (TBW0300136.2) وبناء على موافقة لجنة المعدات رقم (2021/1) بتاريخ (2021/01/27)، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من استخدام مادة ألومنيوم صنع الشركة الإماراتية المذكورة لمشروع السوق المركزي رقم 3 بمنطقة صباح السالم قطعة 4 حسب البيانات الواردة في الجدول التالي:-

No	Model	Description	Rating	Remarks
1	ALUCOPANEL FR	Exterior Wall Cladding Panel 4mm thick	CLASS B - s1, d0 EN 13501-1:2007+A1:2010	Installation According Manufacture

شريطة التقيد بجميع قوانين ومواصفات قوة الإطفاء العام الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضاً اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ على أن يتم تنفيذ هذه المواد من قبل الجهاز الفني المعتمد علماً بأن هذا الاعتماد صالح لمشروع السوق المركزي رقم 3 بمنطقة صباح السالم قطعة 4 فقط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

عقيد

م. (أحمد عبد الرحمن) المحامي

م. (أحمد عبد الرحمن) المحامي





اعتماد لمشروع

الجهة	شركة سوق دانوب هوم المركزي لغير المواد الغذائية
الموضوع	الموافقة على اعتماد الواح المنيوم ضمن نظام متكامل للتكسية الخارجية صنع الشركة الاماراتية Alucopanel Middle East LLC لجنة المعدات (2021/17) بتاريخ (2021/12/8) لمشروع انشاء فصول دراسية ومواقف سيارات جامعة الخالدية
تاريخ الاعتماد	2021/12/20
تاريخ انتهاء الاعتماد	2023/12/19

بيانات الاعتماد:

No	Model	Description	System rating	Remarks	Cert. Ref
1	ALUCOPANEL-FR	6mm thick aluminum composite material involved in the Exterior Wall Cladding system Using Fujairah Rockwool	Pass	Installation according to the materials listed in the test report as a system according to the test report No. (QA108-2)	TBW0300118.2 NFPA 285-2019

شريطة التقيد بمواصفات قوة الإطفاء العام بالإضافة إلى التقيد بالمواد المستخدمة وطريقة التركيب كنظام متكامل، وشريطة ابلاغ مراقبة دراسة المشاريع عند البدء بالتركيب، وتقديم شهادة من المكتب الاستشاري بمطابقة التركيب والمواد المستخدمة وفقا لما ورد في تقرير الفحص رقم (QA108-2)، وشريطة الالتزام بوجوب اخذ موافقة قوة الإطفاء العام إذا تم استخدام أي عوازل والحد الأدنى لتصنيف العوازل (Class A).

شروط عامة:

- 1) صلاحية الاعتماد مرتبطة باستمرارية الوكالة.
- 2) ابلاغ قوة الإطفاء العام في حال الغاء او تجديد او تعديل الوكالة.
- 3) أن يحمل المنتج اسم وموديل وشعار المختبر ورقم التسجيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب الرئيس لقطاع الوقاية

العقيد
م. (د. نور عبد الله حسين الحويج)
رئيس مكتب اعتماد مقاولي
وتجار مواد الإطفاء



مقدم

مهندس / سالم خالد الخترش
رئيس قسم اعتماد الخدمات الهندسية

